

Inspektionsfristen nach Arbeitsblatt G 465

Max. Eingangsdruck in bar	Max. Normvolumen m ³ /h	Inspektion	Funktionsprüfung	Wartung
bis 0,1	-	nach Bedarf, mindestens jährlich	nach Bedarf	nach Bedarf
> 0,1 bis 1	≤ 200	nach Bedarf, mindestens jährlich	zwölfjährlich	nach Bedarf
	> 200		vierjährlich	achtjährlich
> 0,1 bis 1	≤ 200	nach Bedarf, mindestens jährlich	sechsjährlich	nach Bedarf
	> 200		zweijährlich	vierjährlich
> 5 bis 16	-	halbjährlich	jährlich	zweijährlich
> 16 bis 100	-	vierteljährlich	halbjährlich	zweijährlich